



1. Общие указания см. лист 2.
2. Песок утрамбовать до коэффициента уплотнения $K_{с\text{ом}} = 0,93$.
3. Расход материалов L120x8 ОСТ 8509-93 -7,5м
10-A-III(A400) ГОСТ 5781-82* лобщ.=14м
Бетон В15 -0,1м3.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано

FC-08002-KP2						
г. Москва, Ботаника набережная, д.1, стр.1.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погр.	Дата	Статус
ГИП	В.Полов					РП
Н.Контр.						Лист
Проверил	Кучинский					33
Разработал	Швыряева					Листов
Реконструкция здания по адресу: г. Москва, Ботаника набережная, д.1, стр.1.						Типовой узел сопряжения фундамента с плитами перекрытия. Узел усиления проема по оси 4